



# 防爆合格证

证号: GYJ21.3410

由 Metrix Instrument Co., LP  
(地址: 8824 Fallbrook Dr. Houston, TX 77064 United States)

制造的产品:

名称 机械震动开关  
型号规格 5550-■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
防爆标志 Ex d IIB+H<sub>2</sub> T6 Gb  
产品标准 /  
图样编号 9006-IECEX-AGENCY

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2021年12月29日至2026年12月28日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 型号规格说明: 5550-■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
■代表危险区域等级, 可为0~11、A、B、C; ■代表继电器触点, 可为1、2、3、4; ■代表复位/起机延时线圈保持强度, 可为1、2、3; ■代表复位/起机延时线圈电压, 可为0、1、2、3、4; ■代表接线入口/安装板孔模式, 可为1、2、3、4、6、7、8; ■代表环境等级, 可为0、1、3、4。
  3. 安全电气参数: 微动开关额定电压 480V AC 15A, 线圈额定电压 230V AC 1A 或 24V DC 3A。
  4. 使用环境温度: -40°C~+70°C。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二一年十二月二十九日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580