



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-01-177419/E26-01-185059/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	02/01/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	01/01/2029	صالحة لغاية:
Issued To:	PROACT ENGINEERING SERVICES L.L.C. P.O. Box 27107 ,Musaffa 10 Ath Thiqah 1 St Musaffah Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards

المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

METRIX DOC NO: 1893236
REV: C

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: PROACT ENGINEERING SERVICES L.L.C. اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 26-01-177419/E26-01-185059/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 02/01/2026 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 01/01/2029 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	METRIX	ST5484E-***_****_**	Vibration transmitter; Type of Protection: Intrinsic Safety Ex "I", Flameproof Ex "d", Increased Safety Ex "e", Marking: Ex ia IIC	N/A	N/A	IECEx CML 23.0096X GB/CML/ExTR23.0131/00 GB/BAS/QAR10.0017/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7	United States



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

			T4 Ga; Ta = -40 °C to +100 °C or Ex db IIC T* Gb where T4: Ta = -40°C to +100°C; T6: Ta = -40°C to +73°C or Ex ec IIC T* Gc where T4: -40°C ≤ Tamb ≤ +100°C; T6: -40°C ≤ Tamb ≤ +73°C					
2	METRIX	SW5484E-***_****_**	Vibration switch; Type of Protection: Intrinsic Safety Ex "I", Flameproof Ex "d", Increased Safety Ex	N/A	N/A	IECEX CML 23.0096X GB/CML/ExTR23.0131/00 GB/BAS/QAR10.0017/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7	United States



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

			"e"; Marking: Ex ia IIC T4 Ga; Ta = -40 °C to +100 °C or Ex db IIC T* Gb where T4: Ta = -40°C to +100°C; T6: Ta = -40°C to +73°C or Ex ec IIC T* Gc where T4: -40°C ≤ Tamb ≤ +100°C; T6: -40°C ≤ Tamb ≤ +73°C					
3	METRIX	5550	Vibration Switch; Type of Protection: Flameproof and dust tight; Marking:	N/A	N/A	GB/BAS/QAR10.0017/10 IECEX BAS 10.0020 GB/BAS/ExTR10.0034/00 GB/BAS/ExTR10.0274/00 GB/BAS/ExTR11.0119/00 GB/BAS/ExTR13.0184/00 GB/BAS/ExTR14.0089/00 GB/BAS/ExTR19.0137/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United States



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند إلكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التحقق من المستند رقمياً عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على
selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

			Ex d IIB + H2 T6 Gb Ta -*°C to + 70°C or Ex tb III C T85°C Db Ta -*°C to + 70°C IP6*					
Nothing Follows								

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





The following pages are the prior revisions of this certificate.



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	24-07-115982/E24-06-118093/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	02/07/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	01/07/2025	صالحة لغاية:
Issued To:	PROACT ENGINEERING SERVICES LLC P.O. Box 27107 ,Musaffa 10 Ath Thiqah 1 St Musaffah Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



METRIX DOC NO: 1893236

REV: B

Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	PROACT ENGINEERING SERVICES LLC	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	24-07-115982/E24-06-118093/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	02/07/2024	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	01/07/2025	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	---	---------------------------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



METRIX DOC NO: 1893236
REV: B

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

1	METRIX	5550	Vibration Switch; Type of Protection: Flameproof and dust tight; Marking: Ex d IIB + H2 T6 Gb Ta -*°C to + 70°C or Ex tb III C T85°C Db Ta -*°C to + 70°C IP6*	N/A	N/A	IECEX BAS 10.0020 GB/BAS/ExTR10.0034/00 GB/BAS/ExTR10.0274/00 GB/BAS/ExTR11.0119/00 GB/BAS/ExTR13.0184/00 GB/BAS/ExTR14.0089/00 GB/BAS/ExTR19.0137/00 GB/BAS/QAR10.0017/09	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United States
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



METRIX DOC NO: 1893236
REV: B

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



The following pages are the prior revisions of this certificate.



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



United Arab Emirates

شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number: 20-03-06613/E20-03-001684/NB0007 رقم الشهادة:
Issue Date: 01-March-2020 تاريخ الاصدار:
Valid Until: 28-February-2023 صالحة لغاية:
Issued To: Proact Engineering Services LLC أصدرت إلى:
Office no 1B, Block 58, MW 4, Musaffah Industrial Area,
Abudhabi, UAE

Product Category: Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment تصنيف المنتج:
المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئة المتفجرة المحتملة
Product Name: See Schedule of Certification اسم المنتج:
Product Details: See Schedule of Certification تفاصيل المنتج:
انظر بيان التسجيل المرفق
انظر بيان التسجيل المرفق

Product is registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the following requirements: المنتج مسجل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمتطلبات التالية:

Cabinet Resolution No. 23 for the year 2016 for Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for
Standardization & Metrology

METRIX DOC NO: 1893236
REV: A

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290
Dubai, UAE

+971 4 317 8777
www.intertek.com
info.dubai.gs@intertek.com



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
ميليونيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-03-06613/E20-03-001684/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

28-February-2023

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
1	Metrix	Type 5550	Vibration Switch Type of Protection: Flameproof and dust tight Marking: Ex d IIB + H2 T6 Gb Ta -*°C to + 70°C Ex tb III C T85°C Db Ta -*°C to + 70°C IP6* (*See variation 5.2 on IECEx BAS 10.0020)	IECEx BAS 10.0020 GB/BAS/ExTR19.0137/00 GB/BAS/QAR10.0017/06	IEC 60079-0: 2017 7 th Ed IEC 60079-1:2014-06 7 th Ed IEC 60079-31:2013 2 nd Ed	USA
-NOTHING FOLLOWS-						

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

METRIX DOC NO: 1893236
REV: A

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 1 of 1



+971 4 317 8777
www.intertek.com
info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae
أي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغونها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مليينوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع