



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	25-04-146811/E25-04-151410/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	16/04/2025	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	15/04/2026	صالحة لغاية:
Issued To:	PROACT ENGINEERING SERVICES LLC P.O. Box 27107 ,Musaffa 10 Ath Thiqah 1 St Musaffah Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

METRIX DOC NO: 1992979
REV: A



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: PROACT ENGINEERING SERVICES LLC اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام
في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 25-04-146811/E25-04-151410/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 16/04/2025 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 15/04/2026 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
--------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---	---------------------------------------

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

1	METRIX	SW6000	Vibration Switch; Type of Protection: Flameproof Ex "db" ; Marking: Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta: -40°C to +85°C (without display) Ta: -10°C to +70°C (with display)	N/A	N/A	IECEX CML 24.0126X GB/CML/ExTR24.0215/00 GB/BAS/QAR10.0017/09	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United States
---	--------	--------	--	-----	-----	---	---	------------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونياً ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	METRIX	SM6100	Vibration Switch; Type of Protection: Flameproof Ex "db" ; Marking: Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta: -40°C to +85°C (without display) Ta: -10°C to +70°C (with display)	N/A	N/A	IECEX CML 24.0126X GB/CML/ExTR24.0215/00 GB/BAS/QAR10.0017/09	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United States
Nothing Follows								

intertek
Total Quality. Assured.
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.

METRIX DOC NO: 1992979
REV: A